

INFORMAÇÕES SOBRE INTERFERÊNCIAS DE REDES DE ÁGUA E REDES DE ESGOTOS



SEDHAB		Telefone 3214 4004
Referência Ofício 473 / 2011 – GA3/SEDHAB	Assunto Interferência de Rede	
Local PARQUE URBANO DO PARANOÁ -DF		
Carta n.º 241/2011- ESEGC/ESEG/ESE/DE		

Brasília, 16 de agosto de 2011

Em resposta ao documento acima referenciado, recebido em 16/08/2011, informamos que:

- ☒ Existe interferência com as redes de água existentes, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de esgotos existentes, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de água projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de esgotos projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Não existe interferência com as redes de água e esgotos existentes ou projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existem redes nas imediações, sendo necessárias medidas de proteção para evitar possíveis danos.

Outras considerações:

Ofício anexado ao processo 6564/2011- CAESB.

Para proteção da(s) tubulação(ões) existente(s), e com o objetivo de evitar futuros remanejamentos, deverão ser mantidos os recobrimentos (a partir da geratriz superior do tubo) e, em caso de edificações, as faixas de servidão (com afastamento para cada lado do eixo da rede), conforme tabelas abaixo:

Tubulações de Água			
Diâmetro (mm)	Afastamento (m)	Materiais e Diâmetros	Recobrimento Mínimo (m)
Até 150	1,5	FºFº, até 200mm	0,60
		FºFº, 250mm	0,64
> 150	2,0	FºFº, 300mm	1,10
		FºFº, 350mm	1,23
Adutora	5,0	FºFº, 400mm	1,01
		PVC, PEAD e DEFOFO, todos diâmetros	0,80

Tubulações de Esgotos		
Diâmetro (mm)	Profundidade (m)	Afastamento (m)
≤150	≤1,25	1,00
≤400	≤1,50	1,50
	≤2,00	2,00
	≤3,50	2,50
	≤4,50	3,00
	≤5,50	3,50
≤600	≤3,50	5,00
≤1500	≤5,00	6,00
>1500	≥5,00	7,50

Recobrimento mínimo de 90cm para rede na via pública e 60cm para rede no passeio.

Informamos que as possíveis interferências com ramais prediais deverão ser detectadas pelo interessado.

Informações válidas por 90 (noventa) dias.

CAESB - DE - ESE
Gerência de Informação e Acervo Técnico - ESEI
JUARES GOMES LOUZA

SEDHAB		
Ofício	Sequência	Ano
777	00128	2011
Matrícula		
7158.320-4		

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

Gerência de Informações e Acervo Técnico - ESEI - Fone/Fax: (061) 3213-7229
Centro de Gestão Águas Emendadas - Bl. São Francisco - Av. Sibiipiruna, lotes 13/21 - Águas Claras/DF - 71.928-720

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas
CEP 71.928-720 - Águas Claras-DF
Tel. (061) 3213-7117 Fax 3213-7116